

Předmět: RE: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí - vyjádření ke stavbě

Od: ing. Libor Chromčák <chromcak@termo.biz>

Datum: 06.10.2023 7:48

Komu: "petlak" <projekce3@sworti.cz>

Dobrý den,

se záměrem stavebních úprav oplocení ZUŠ Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí souhlasíme, upozorňujeme ale na skutečnost, že v úseku D dochází ke křížení s tepelnými sítěmi ve správě naší společnosti, které je nutné nechat před započatím prací vytýčit. Jedná se o předizolované potrubí 2 x DN 50 a 2 x DN 80 a dále optické vedení v chráničce. Tyto sítě jsou uloženy v původním tepelném kanále bez zákrytu.

S pozdravem

Ing. Libor Chromčák
Vedoucí výroby a distribuce TE

T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o.
Hamernická 233
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
www.termo.biz

Tel.: +420 558 675 080
GSM: +420 725 560 913
E-mail: chromcak@termo.biz

UPOZORNĚNÍ. Informace obsažené v tomto e-mailu, včetně jeho příloh, jsou určeny pouze zamýšlenému příjemci a mohou mít důvěrný charakter. Pokud jste obdržel(a) tento e-mail a/nebo kteroukoliv z jeho příloh omylem, uvědomte o tom, prosím, v odpovědi odesílatele a odstraňte tento e-mail ze systému. Upozorňujeme Vás, že šíření, zveřejnění, reprodukce či jiné užití obsahu tohoto e-mailu nebo jeho příloh je zakázáno. Odesílatel nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody způsobené obsahem či doručením tohoto e-mailu. NOTICE. The information contained in this e-mail including attachments is meant solely for its intended recipient and may be confidential. If you have received this e-mail and/or any of its attachments in error, please notify the sender in reply and delete this e-mail from the system. Please note that distribution, disclosure, reproduction or any other use of the contents of this e-mail or its attachments is prohibited. The sender accepts no responsibility for contingent losses or damages incurred by the contents or by delivery of this e-mail.

-----Original Message-----

From: petlak <projekce3@sworti.cz>

Sent: Thursday, October 5, 2023 4:38 PM

To: chromcak@termo.biz

Subject: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí - vyjádření ke stavbě

Vážený pane inženýre,

dovoluji si Vás na základě dnešního rozhovoru požádat o vyjádření k

akci: "Stavební úpravy oplocení ZUŠ Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí"

V příloze zasílám: žádost, projektovou dokumentaci

Děkuji,
s přáním pěkného dne
Ing. Tomáš Petlák
SWORTI s.r.o.
tel: 608 774 727